BIBLIOTECAS UdeC

PLANTA ESC1:100

MODIFICACION DUCTOS DE CAMPANAS DE COCINA EXISTENTES Y CONECTADOS A DUCTO COLECTIVO DE EVACUACION

NOTA: ANTES DE EVACUAR LOS OLORES DEBEN SER ELIMINADOS POR ALGUN PROCESO

SALIDA A TUNEL

INSTALACION EXTRACTOR EXISTENTE

2500 m3/hr CBM-240/240-1/2HP-3,8 A

CBM-270/200-1/2HP-5A

CONEXION SISTEMA EXISTENTE

VALVULA MOTORIZADA 2 VIAS

BOMBA LMD A 80/180 XM

PELUQUERIA R20x20 (2)

BODEGA 2

BODEGA 1

BODEGA 3

BODEGA 4

SSHH VARONES

SSHH DAMAS

SSHH MINUSVALIDOS

DUCTO 40x20

DUCTO 50x20

DUCTO-25x15

RETIRAR CALDERA

CASETA PROTECCION CALDERA (POR ARQUITECTURA)

VIGA FALSA CUBRE CAÑERIAS (POR ARQUITECTURA)

REJILLA 30x30 (tip)

T.A REB-5

HALL DE CAJAS

ESPERA

EJECUTIVOS

CASINO

cocina

despensa

administracion

LOCAL 6 UNIVERSITARIA EDITORIAL

BANCO CORP BANCA

AGENTE

AREA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

CAÑERIA A NIVEL DE PISO

RED DISTRITAL 50 Ø 13 Y 20 Ø

PURGADOR AUTOMATICO

LOCAL 1 CORREO INTERNO

LOCAL 2

LOCKERS

COMEDOR

PARTIDA 1A VENTILADOR

CLASIFICACION Y ENCOMIENDAS

LOCAL 3 CORREOS DE CHILE

CLASIFICACION

LOCAL 4

LOCAL 5 LOCAL VENTA PASAJES

LIBRERIA

REJILLA 30x30"

REJILLA 25x30"

ZOCALO CUBRE DUCTO (POR ARQUITECTURA)

SALIDA A TUNEL 40x40 CBM 270/270-1/2HP

DUCTO 50x25

DUCTO 50x35

DUCTO 50x50

SITUACION PROPUESTA
SUPERFICIE APROXIMADA : 446.00 M²

REV.	FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO	DESCRIPCION

MODIFICACIONES

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
DIRECCION DE SERVICIOS –DIVISION OBRAS Y MANTENCION

PROYECTO:	REMODELACION GALERIA FORO
MATERIA:	CALEFACCION Y VENTILACION
UBICACION:	BARRIO UNIVERSITARIO

No. DE LAMINA 01 1 DE .....
ESCALA: 1 :50
FECHA: 2/04/2001

JEFE DIVISION	JEFE PROYECTO	USUARIO	DIBUJANTE
ING. FRANZ DECHENT	ING: GUILLERMO DONOSO		CARLOS RIVERA

arch./CAD